





【居室まわり】 照明器具



①点灯しない
焦げ臭いにおいや異音
のチェック



配線器具 (スイッチ・コンセント)



②さわると熱い
変色、ふくれ、ひび割れ
のチェック

インターホン

親機



子機




③異常な音や発熱がな
いかチェック、焦げ臭
いにおいがいか
チェック

住宅用火災警報器

正常な場合

(代表例)
ピーピーピー
火事です




④ボタンを押し
たり、ひもを
引いて、警報
音が鳴るこ
とをチェック



⑤電源ランプ
が点灯して
いること、交
換期限が過
ぎていない
かチェック

【居室・外装まわり】 補助手すり



⑥金具のヒビ割れ、
ネジのゆるみや
抜けなどをチェック

【キッチンまわり】 ガス警報器

普段何気なく使っている居室まわりの住宅部品も、大きな火災や事故につながる可能性があります。また、火災警報器やガス警報器は火災や事故を防ぐために、いざという時に作動しないと役に立ちません。まずは下記の項目をチェックしてみましょう。
※チェック時には安全にも配慮してください。



チェック欄には、不具合の兆候がない場合は√点を
兆候がある場合は×を記入してね。

	重大事故につながる点検項目	アイコン	チェック	想定される事故や不具合、一時対応など
照明器具	① スイッチを入れても、たまに点灯しない時がある プラグ、コード、本体を動かすと点滅する 焦げ臭いにおいがする プラグ、コードなどが異常に熱い		<input type="checkbox"/>	発火に至る恐れがある スイッチを切って、すぐに使用を中止し、販売店・工事店・メーカーに相談する
配線器具 (スイッチ・コンセント)	② プラグの抜き差しがゆるくなっている 表面が変色、焦げ、異臭がする 表面に膨れ、ひび割れがある ほこりが付着している		<input type="checkbox"/>	発煙・発火に至る恐れがある すぐに使用を中止し、お近くの電気工事店・販売店に相談する
インターホン	③ 異常な音や発熱がある 焦げ臭いにおいがする		<input type="checkbox"/>	機器が故障し、不安定な状態になっている。使用を直ちに中止し、電源を切り、販売店・工事店・メーカーに相談する
住宅用火災警報器	④ 作動確認(ボタンを押す、または、ひもを引く)をしても、警報音が鳴らない	—	<input type="checkbox"/>	電池がきちんとセットされているか確認。それでも鳴らない場合は、電池切れか機器本体の故障
ガス警報器	⑤ 電源ランプが点灯していない 表示ラベルの交換期限(5年)が過ぎている	—	<input type="checkbox"/>	交換期限が過ぎたものは、正しく作動しない場合がある。期限が近づいたり、ランプが点灯していない場合は、販売店に連絡して交換する
補助手すり	⑥ 固定金具のひび割れ、変形やネジのゆるみ、抜けがある		<input type="checkbox"/>	固定金具や手すりの破損、外れにより転倒しケガをする

機種(品番)により部品の有無・形状が異なります。詳細は取扱説明書をご参照又はメーカーにお問い合わせください。

アイコン説明



そのまま放置することで、**発火**の恐れがある状態を意味します。



そのまま放置することで、**ケガや事故**の恐れがある状態を意味します。



そのまま放置することで、**漏電**する恐れがある状態を意味します。

〈ご使用開始年〉

- 照明器具
- 配線器具
- インターホン
- 住宅用火災警報器
- ガス警報器
- 補助手すり

年
年
年
年
年
年

〈メモ欄(メーカー名、点検年月日など)〉

